

**ОТЧЕТ**  
**МАОУ «ЛГ № 27» по устранению нарушений,**  
**выявленных ОНДиПР г. Северодвинска и Онежского района УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области**  
**(Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области)**

№ п/п	Предписание, содержание	Наименование работ	Срок устранения по предписанию	Отчет по устранению замечаний
1.	Предписание № 23/06 от 20.03.2020 п 4.28, 4.30, СанПиН 2.4.2.28-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	Устранение последствия протечек, возникших в процессе выполнения работ по ремонту мягкой кровли здания в вестибюле	25.08.2020, продлен до 15.08.2021. Роспотребнадзором в соответствии с п.10 постановления Правительства РФ от 03.04.2020г №438	Выполнено силами ИП Нелаева С.Д. Договор № 2021/01 от 19.01.2021. Акт сдачи-приемки от 29.01.2021.
		Устранение следов протечек, побелка потолка, косметический ремонт в спортивном зале (побелка потолка и покраска стен, смена ограждений радиаторов)	25.08.2020, продлен до 15.08.2021. Роспотребнадзором в соответствии с п.10 постановления Правительства РФ от 03.04.2020г №438	Побелка – выполнено 07.2020. силами ЦОФООС. Ограждения отремонтированы силами МАОУ «ЛГ №27» 07.08.2020. Покраска стен – перенос до 15.08.2021.
		Устранение деформации потолка в процедурном кабинете	25.08.2020	Выполнено силами МАОУ «ЛГ №27» 30.03.2020.
		Устранение деформации стен и потолка в кабинете физики № 37	25.08.2020	Деформация стен - выполнено силами ИП Нелаева С.Д. Договор №2020/23 от 08.04.2020. Акт сдачи-приемки от 29.05.2020.  Деформация потолка – выполнено силами МАОУ «ЛГ №27».

2.	Предписание № 23/06 от 20.03.2020 п 5.2 СанПиН 2.4.2.28-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	Замена ученических стульев с дефектами, механическими повреждениями покрытия сидений, спинок в учебных кабинетах № 34, 32, 25	25.08.2020	Выполнено силами МАОУ «ЛГ №27» 31.03.2020.
3.	Предписание № 23/06 от 20.03.2020 п 10 приложение 3 СанПиН 2.4.2.28-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	Откорректировать расписание учебных занятий для учащихся 2-4 классов с учетом хода недельной кривой умственной работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов.	25.08.2020	Выполнено, расписание на 3-ю четверть откорректировано 27.03.2020.
4.	Предписание № 23/06 от 20.03.2020 п 5.1, 5.6 СанПиН 2.4.2.28-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	Обеспечить соблюдение проходов и расстояний при расстановке оборудования в учебных кабинетах №№43, 44, 45, 46, 51, 52, 53.	25.08.2020	Выполнено силами МАОУ «ЛГ №27» 31.30.2020.
5.	Предписание № 23/06 от 20.03.2020 п 4.3, п.3, приложение 2 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требований к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»	Закрытие металлической сеткой (решеткой) вентиляционных отверстий, оборудованных в подвальном помещении здания.	25.08.2020	Выполнено силами ИП Нелаева С.Д. Договор №28 от 23.03.2020. Акт сдачи-приемки от 31.03.2020.

Директор



И.И. Братаева