



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Архангельской области

город Архангельск, улица Свободы, дом 27, телефон: 8(8182) 65-14-94, E-mail: mchs29@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

город Архангельск, проспект Советских Космонавтов, дом 51,
телефон: 8(8182) 28-80-15, E-mail: ogpnundao@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Северодвинска
и Онежского района (далее – ОНДиПР г. Северодвинска и Онежского района УНДиПР**

Главного управления МЧС России по Архангельской области)

Архангельская область, город Северодвинск, улица Лесная, дом 48а,
телефон (факс): 8(8184) 58-26-35, E-mail: ogpn22arh@yandex.ru

Предписание № 60/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

20 марта 2020 г.

**Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Лингвистическая гимназия №27», юридический адрес: 164514, Архангельская область,
город Северодвинск, улица Арктическая, дом 16, которое является правообладателем
здания и территории гимназии (далее – объект защиты), (категория высокого риска),
ИНН 2902040573, ОГРН 1022900837453.**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

На основании распоряжения ОНДиПР города Северодвинска и Онежского района УНДиПР
Главного управления МЧС России по Архангельской области от 28 февраля 2020 года № 60

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

**в период с 14 часов 00 мин. до 16 часов 30 мин. 17 февраля 2020 года и с 16 часов 00 мин. до 16
часов 30 мин. 20 марта 2020 года Истоминой Анастасией Сергеевной старшим инспектором
отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Северодвинска и Онежского
района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Архангельской области проведена плановая выездная проверка объекта защиты
– здания и территории гимназии по адресу: 164514, Архангельская область, город Северодвинск,
улица Арктическая, дом 16.**

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

**совместно с директором муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лингвистическая гимназия №27» Братаевой Ириной Ивановной, заместителем директора по
административно-хозяйственной работе муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Лингвистическая гимназия №27» Карамзиной Верой Александровной.**

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<p>при обследовании системы автоматической пожарной сигнализации установлено, что при возникновении пожара в здании гимназии не осуществляется взаимодействие с системами вентиляции, а именно: при возникновении пожара в здании гимназии не осуществляется отключение вентиляции в горячем цехе помещения столовой</p> <p><u>Необходимо: в здании гимназии в горячем цехе помещения столовой обеспечить взаимодействие системы автоматической пожарной сигнализации с системами вентиляции при возникновении пожара</u></p>	<p>ст. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.4 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», введены в действие Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 г. №115</p>	01.12.2020	
2.	<p>помещение горячего цеха столовой здания гимназии не заблокировано автоматической пожарной сигнализацией</p> <p><u>Необходимо: помещение горячего цеха столовой здания гимназии заблокировать автоматической пожарной сигнализацией.</u></p>	<p>ст. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 3 п. 38 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. 3.4 приложение 12 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»</p>	01.12.2020	
3.	кабельные линии систем обнаружения пожара, оповещения и управления	ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 №	01.12.2020	

	<p>эвакуацией людей при пожаре в здании гимназии не способны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону</p> <p><u>Необходимо: применить кабельные линии систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании гимназии, способные сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону</u></p>	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности		
4.	<p>в здании гимназии не обеспечивается автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав автоматической установки пожарной сигнализации</p> <p><u>Необходимо: в здании гимназии обеспечить автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав автоматической установки пожарной сигнализации</u></p>	ст. 83 ч. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.12.2020	
5.	<p>в складском помещении пищеблока в здании гимназии сняты предусмотренные проектной документацией двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации</p> <p><u>Необходимо: в складском помещении пищеблока в здании гимназии восстановить предусмотренные проектной документацией двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации</u></p>	пп. «д» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	01.12.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействий) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействий) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Северодвинска и Онежского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области
Истомина Анастасия Сергеевна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«30» марта 2020 г.

Предписание для исполнения получил(а):
Братаева Ирина Ивановна-
директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лингвистическая гимназия №27»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении
проверки)

(подпись)

«30» марта 2020 г.